

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: XVI-354-24/20
ДАНА: 24.01.2020. године
НОВИ САД

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Нови Сад
ул. Школска бр.3

ПРЕДМЕТ: Обавештење о извршеном инспекцијском надзору у Новом Саду, угао улица Карађорђево и Бранка Радичевића, на парцели 8405/1, к.о. Нови Сад I

ВЕЗА: Ваш број ROP-NSD-9109-CCF-10-INS-2/2020

Након пријема Вашег Обавештења електронским путем које се односи на пријем изјаве о завршетку израде темеља, грађевински инспектор извршио је инспекцијски надзор, у складу са чланом 152. став 4. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014, 145/14 – одлука УС, 83/2018 и 31/2019) и чланом 34. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (службени гласник РС, бр.68 од 25.09.2019.године)

Дана 24.01.2020.год, извршен је инспекцијски преглед изградње стамбеног објекта, спратности: подрум, приземље, три спрата и поткровље са дуплексом (По+П+3+Пк+Ду), категорије „В“, у Новом Саду, угао улица Карађорђево и Бранка Радичевића, на парцели 8405/1, к.о. Нови Сад I, чији је инвеститор ДОО„BULEVAR GRADNJA NSD“ из Новог Сада, улица Алексе Шантића број 57, по исходованој грађевинској дозволи бр. ROP-NSD-9109-СПИИ-7/2019 од 03.12.2019.год. и пријави радова бр. ROP-NSD-9109-WA-9/2019 од 09.12.2019.год.

У тренутку инспекцијског прегледа стамбени објекат је у фази изградње. Изграђени су: АБ темељна плоча, АБ стубови, АБ спољни зидови и зидови лифта, АБ платна подрума; АБ пуна плоча приземља објекта. У току је армирање и припрема за бетонирање АБ стубова приземља. Темелјна конструкција објекта није видљива. Увидом у грађевински дневник бетонирање темелјне плоче је изведено дана 14.12.2019.год.

Увидом у геодетски снимак изведеног стања темеља израђеног од стране геодетског бироа доо„КЛИМ Инжењеринг тм“ из Новог Сада од 17.12.2019.год., поређењем пројекта за грађевинску дозволу бр. Е-345/19-PGD.1 из септембра 2019.год. изграђеног од стране „MARHI biro за пројектовање и инжењеринг“ из Новог Сада на основу којег је исходована грађевинска дозвола и визуелним прегледом објекта нису уочена одступања у израђеним темелјима.

Грађевински инспектор
Јелена Гајиново д.и.г.

Доставити:
1. наслову
2. архива